

310- 2026-IE-00001006

Manizales, 23 de Septiembre de 2026

Peticionario

ANONIMO

Manizales

Asunto: Respuesta a: 2026-EI-00000694 Solicitud cambio de luminarias a led

Cordial saludo

En atención a la solicitud presentada de manera anónima, en la cual manifiesta que las luminarias con marquillas A05128 y A09273 de la calle 49 con carrera 4 A y 8 B, del barrio San Cayetano no fueron cambiadas durante el proceso de modernización del alumbrado público.

Al respecto se informa que: fue realizada visita de inspección técnica Vf-309-2026 al lugar indicado donde se pudieron identificar las luminarias objeto de la solicitud, las cuales son de sodio y quedaron pendientes para cambio a LED, en relación a la solicitud nos permitimos informar que:

La luminaria con marquilla A05128 actualmente presenta dificultad de acceso debido a que se encuentra ubicada dentro de un predio (antepatio) con cerramiento y cubierta, situación que limita las condiciones necesarias para realizar de manera segura las labores de mantenimiento y/o reemplazo de la luminaria.

No obstante, la solicitud se considera técnicamente procedente ya que se debe continuar con el proceso de modernización en su totalidad en el municipio de Manizales y dejar en óptimas condiciones la red de alumbrado público.

Por lo antes mencionado, ya fueron programadas labores bajo las ordenes de trabajo 260923_60 y 260923_07 asignadas al móvil 07, para ser atendidas de acuerdo al cronograma de operaciones de la unidad técnicas, se estima que sea a más tardar 16 de octubre de 2026.

Con lo anterior se espera haber dado respuesta positiva al requerimiento presentado.


Manizales, Calle 3C #22-92 Barrio Alcázares

Tel: (606) 8891030

NIT: 800002916-2

www.invama.gov.co

Atentamente



JORGE MARIO MARIN CASTAÑO

Lider Proyectos Unidad Técnica
Alumbrado Público

Copia: **DIANA LORENA CORTES JIMENEZ**, sistemas@invama.gov.co

Proyectó: Mauricio Otalvaro

SOLICITUDES DE TRABAJOS E INSTALACIONES NUEVAS							Código: AP-SM-FO-02 Fecha Vigencia: 16/12/2020 Versión: 2
NOMBRE DEL USUARIO	Anonimo					CONSECUTIVO Vf-309-2026	
	FUNCIONARIO INVAMA	SI	NO X	CARGO			
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA							
CORREO ELECTRONICO							
TELEFONOS				BARRIO	SAN CAYETANO		
CANAL DE RECEPCION							
ADMIARCHI		TELEFONICO		INTERNO		FECHA SOLICITUD	9/09/2026
CHAT		E-MAIL		WHATSAPP		RADICADO No	DP 2026-EI-00694
PQRSD	X						
Requiere Vista		SI	No equiere visita			Traslado	
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD							
Reemplazo iluminacion							
INFORMACION DE LA VISITA							
REALIZADO POR		Jose Kevin Garcia			CARGO	TECNICO ELECTRICISTA	
DIRECCION DEL TRABAJO		Cr 8a Cll 49				Fecha:	
DESCRIPCION VISITA							
Se realiza visita técnica al sitio, donde se identifican las luminarias A09273 y A05128, las cuales se encuentran pendientes de reemplazo por tecnología LED. Durante la inspección se evidencia dificultad para realizar el cambio de la luminaria A05128, debido a que se encuentra ubicada dentro de un antejardín que presenta cerramiento y cubierta, lo que limita el acceso y dificulta la ejecución de las labores de modernización.							
EVIDENCIAS (Registro Fotográfico)							
							
CONCEPTO TÉCNICO DE LA VISITA							
TIPO DE SOLICITUD		Mantenimiento	X		Trabajo		
item	apoyo	coordenadas			descripción		
1	X0567A01	CRA 8A No. 48H-30			Reemplazo de luminaria A09273		
2	X0567A13	CRA 8B No. 48H-20			Reemplazo de luminaria A05128		

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INFORME						
FIRMA						
REQUIERE RESPUESTA	SI	X	NO		Fecha	
CONCEPTO FINAL PARA DAR RESPUESTA AL USUARIO						
De acuerdo con la visita técnica realizada, se identificaron las luminarias A09273 y A05128, las cuales se encuentran pendientes de modernización mediante su reemplazo por tecnología LED. La luminaria A09273 presenta condiciones que permiten programar su intervención. En cuanto a la luminaria A05128, aunque su modernización es técnicamente requerida, actualmente presenta dificultad de acceso debido a que se encuentra ubicada dentro de un antejardín con cerramiento y cubierta, situación que limita las condiciones necesarias para realizar de manera segura las labores de mantenimiento y reemplazo. Por lo anterior, la solicitud se considera técnicamente procedente, y se continuará con la gestión para la modernización de las luminarias, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y seguridad existentes en el sitio.						
que _____				MÓVIL _____		
Indicaciones:						
Fecha Entrega para programación: _____						
Fecha Recibido para programación: _____						
3. PROGRAMACIÓN (Un día)						
ITEM	RADICADO GEOLUMINA	No. APOYO	FECHA POSIBLE EJECUCION	TRABAJO A REALIZAR		
4. EVIDENCIAS (Registro Fotográfico)						